

Nr Deklaracji KS/X/1/2020

DEKLARACJA WŁĄCZENIA MASZINY NIEUKOŃCZONEJ

Producent: **HYDRO-VACUUM S.A.**
Adres producenta: **ul. Droga Jeziorna 8 86-303 Grudziądz**
Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej: **Wojciech Stateczny, adres jw.**
Wyrób: **pompy wirowe odśrodkowe typu KS (odmiany konstrukcyjne KS i KSM)**

Oświadczamy, że ww. wyrób spełnia wszystkie odpowiednie przepisy następujących dokumentów:

Dokument nr	Tytuł	Wydanie/Data wydania
2006/42/WE	Dyrektywa „Maszyny” Zastosowana norma zharmonizowana: PN-EN 809+A1:2009 - Pompy i zespoły pompowe do cieczy. Ogólne wymagania bezpieczeństwa.	17.05.2006 r. 2009 r.
2014/34/UE	Dyrektywa „Sprzęt w atmosferze potencjalnie wybuchowej” Zastosowane normy zharmonizowane: PN-EN ISO 80079-36:2016 – Atmosfery wybuchowe – Część 36: Urządzenia nielektryczne do atmosfer wybuchowych - Metodyka i wymagania. PN-EN ISO 80079-37:2016 – Atmosfery wybuchowe – Część 37: Urządzenia nielektryczne do atmosfer wybuchowych – Rodzaj zabezpieczenia nielektrycznego: bezpieczeństwo konstrukcyjne „c”, nadzorowanie źródeł zapłonu „b”, zamurzenie w cieczy „k”	26.02.2014 r. 2016 2016
2000/14/WE	Dyrektywa „Emisja hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń”: Zastosowana norma zharmonizowana: PN-EN ISO 3744:2011 - Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metoda techniczna stosowana w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk	08.05.2000 r. 2011

Zobowiązujemy się do przekazania, na uzasadniony wniosek organów nadzoru rynku, odpowiednich informacji na temat maszyny nieukończonyj w formie elektronicznej lub papierowej.

Maszyna nieukończona objęta niniejszą deklaracją, nie może zostać oddana do użytku do czasu zadeklarowania zgodności maszyny finalnej, do której ma być włączona, z przepisami dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn.

Zmierzony poziom mocy akustycznej – 80 dB
Gwarantowany poziom mocy akustycznej L_{WA} – 85 dB

Procedura oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska przeprowadzona została zgodnie z § 10 Rozporządzenia MG z dnia 21.12.2005r. Dz.U. Nr 263 Poz. 2202 przez zakładowe laboratorium. Dokumentacja techniczna przechowywana jest w Dziale MR (W. Stateczny), adres jw.

Zgodnie z Rozporządzeniem Min. Rozwoju z dnia 09.06.2016 r. Dz.U. Poz. 817 Roz. 2 § 6 i artykułem 13 (1) Dyrektywy 2014/34/UE dokumentacja techniczna pomp typu KS w wykonaniu przeciwybuchowym została zdeponowana i kompletnie zatwierdzona przez jednostkę notyfikowaną nr 0344 w zakresie Dyrektywy ATEX nr 2014/34/UE:

KEMA Quality B.V.
Utrechtseweg 310
6812 AR Arnhem

Cecha przeciwybuchowości:

- dla górnictwa: Ex I M2 Ex h I Mb
- dla pozostałych zastosowań: Ex II 2G Ex h IIB T3...T4 Gb

D Y R E K T O R
ds. Badań i Rozwoju

Marcin Janczak

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

Wojciech Grabowski

Wojciech Grabowski
Dyrektor Naczelny